

André Vonlanthen SA

De: Cariulo Alexandre <alexandre.cariulo@groupe-e.ch>
Envoyé: jeudi 8 mars 2018 11:18
À: André Vonlanthen SA
Objet: ORNI - PAD Péloula Commune d'Arconciel
Pièces jointes: Extrait Rapport 08-09 - TR2221DPC-01.pdf; situation arconciel.pdf

Bonjour Madame Python,

Selon le rapport Orni – dossier TR2221DPC-01 du 11.12.2008 (Rapport en annexe), je vous confirme que les parcelles art. n° 1,2,3, 125, 131, 231 et 312 de la commune d'Arconciel (Plan de situation en annexe) ont une valeur inférieure à 1microTesla.

Par conséquent il n'y a aucune contrainte de construction liée aux lignes électriques.

Meilleures salutations

Alexandre Cariulo
Gestionnaire lignes HT

Groupe E SA
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot
T +41 26 352 55 87
F +41 26 352 51 99
M+41 76 556 24 60

Découvrez notre nouveau site web et l'E-Shop de Groupe E plus
Entdecken Sie unsere neue Website und den E-Shop von Groupe E plus
[www.groupe-e.ch / shop.groupe-e.ch](http://www.groupe-e.ch/shop.groupe-e.ch)



RETROUVEZ-NOUS À:

Habitat - Jardin, Beaulieu/Lausanne
3-11 mars 2018, www.habitat-jardin.ch

energissima, Espace Gruyère/Bulle
12-15 avril 2018, www.energissima.ch



groupe e

ENERGY 2050 | TRÉVISE | ENERGIE | INNOVATION | DÉVELOPPEMENT | PARTAGÉ | PLUS QUE L'ÉNERGIE